

TŁUMACZENIE UWIERZYTELNIONE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

[Logo]: intertek

ŚWIADECTWO ZGODNOŚCI

Nr świadectwa: 180903079GZU-001

Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że w momencie przeprowadzania badań próbki poniższego produktu spełniały wymogi odnośnych specyfikacji/ norm. Niniejsze świadectwo stanowi część pełnego raportu z badań i należy interpretować je w odniesieniu do raportu.

Nazwa i adres wnioskodawcy:	Shenzhen SOFAR SOLAR Co., Ltd. 5/F, Building 4, Antongda Industrial Park, No.1 Liuxian Avenue. Xin'an Street, Bao'an District, Shenzhen, Chiny
Opis produktu:	Falownik hybrydowy
Dane znamionowe i podstawowe parametry:	Patrz załącznik do świadectwa zgodności
Modele:	HYD 6000-ES, HYD 5000-ES, HYD 4000-ES, HYD 3600-ES, HYD 3000-ES
Odnosne normy:	EN 50438: 2013, Wymagania dla instalacji mikrogeneracyjnych przeznaczonych do równoległego przyłączenia do publicznych sieci dystrybucyjnych niskiego napięcia Zatwierdzenie typu; Domyślne ustawienia interfejsu są stosowane w przypadku wszystkich członków Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego Elektrotechniki, w przypadku których nie obowiązują określone ustawienia i wymogi.
Podmiot wydający:	Intertek Testing Services Shenzhen Ltd. Guangzhou Branch Block E, No.7-2 Guang Dong Software Science Park, Caipin Road, Guangzhou Science City, GETDD, Guangzhou, Chiny
Termin badań:	3 września 2018 r. – 20 września 2018 r.
Numer raportu z badań:	180903079GZU-001

Dodatkowe informacje w załączniku.

[Nadruk pieczęci]: inetrtek

Podpis: [podpis nieczytelny]

Imię i nazwisko: Grady Ye

Stanowisko: Kierownik

Data: 6 listopada 2018 r.

Niniejsze świadectwo zostało wydane na wyłączny użytek klienta Intertek na podstawie umowy zawartej pomiędzy Intertek a klientem. Odpowiedzialność Intertek ograniczona jest zgodnie z warunkami umowy. Zgodnie z postanowieniami umowy Intertek ponosi odpowiedzialność z tytułu wszelkich strat, kosztów lub szkód powstałych w wyniku korzystania z niniejszego świadectwa wyłącznie wobec klienta. Powielanie i rozpowszechnianie niniejszego świadectwa może odbywać się wyłącznie za zgodą Klienta. Wykorzystanie nazwy lub znaków Intertek w celach sprzedaży lub marketingu testowanych materiałów, produktów lub usług wymaga uprzedniej zgody Intertek na piśmie. Wszelkie spostrzeżenia oraz wyniki badań/ kontroli, o których mowa w świadectwie dotyczą wyłącznie badanej/ kontrolowanej próbki. Niniejsze świadectwo nie stanowi potwierdzenia, że materiał, produkt lub usługa jest lub była objęta programem certyfikacji Intertek.

Handwritten signature: Maria Gołębiowska



ZAŁĄCZNIK: ŚWIADECTWO ZGODNOŚCI

Niniejszy dokument stanowi załącznik od świadectwa zgodności o numerze/ numerze raportu 180903079GZU-001. Podmiotem wydającym świadectwo jest wyżej wymieniony podmiot prawny Intertek.

Dane znamionowe i podstawowe parametry

Model	HYD 3000-ES	HYD 3600-ES	HYD 4000-ES	HYD 5000-ES	HYD 6000-ES
Maks. napięcie wejściowe prądu stałego	600 V (prąd stały)				
Maks. prąd zwarciovymodułu	2 x 15A (prąd stały)				
Typ baterii	Kwasowo-ołowiowe, litowo-jonowe				
Zakres napięcia baterii	42-58 V (prąd stały)				
Maks. prąd ładowania	65 A (prąd stały)				
Maks. prąd rozładowania	70 A (prąd stały)				
Maks. moc ładowania i rozładowania	3000VA				
Nominalne napięcie sieci	230 V (prąd przemienny)				
Nominalne napięcie wyjściowe (zasilanie awaryjne)	230 V (prąd przemienny)				
Maks. prąd wyjścia	13,7 A (prąd przemienny)	16 A (prąd przemienny)	18,2 A (prąd przemienny)	22,8 A (prąd przemienny)	27,3 A (prąd przemienny)
Nominalna częstotliwość sieci	50 Hz				
Współczynnik mocy	1 (regulowany+/-0,8)				
Nominalna moc wyjściowa	3000VA	3680VA	4000VA	5000VA	6000VA
Prąd znamionowy zasilania awaryjnego	13,2 A (prąd przemienny)				
Znamionowa moc pozorna zasilania awaryjnego	3000 VA				
Stopień ochrony	IP65				
Klasa zabezpieczeń	Klasa I				
Zakres temperatury roboczej	-25~+60°C				
Wersja oprogramowania:	V1.00				

Niniejsze świadectwo zostało wydane na wyłączny użytek klienta Intertek na podstawie umowy zawartej pomiędzy Intertek a klientem. Odpowiedzialność Intertek ograniczona jest zgodnie z warunkami umowy. Zgodnie z postanowieniami umowy Intertek ponosi odpowiedzialność z tytułu wszelkich start, kosztów lub szkód powstałych w wyniku korzystania z niniejszego świadectwa wyłącznie wobec klienta. Powielanie i rozpowszechnianie niniejszego świadectwa może odbywać się wyłącznie za zgodą Klienta. Wykorzystanie nazwy lub znaków Intertek w celach sprzedaży lub marketingu testowanych materiałów, produktów lub usług wymaga uprzedniej zgody Intertek na piśmie. Wszelkie spostrzeżenia oraz wyniki badań/ kontroli, o których mowa w świadectwie dotyczą wyłącznie badanej/ kontrolowanej próbki. Niniejsze świadectwo nie stanowi potwierdzenia, że materiał, produkt lub usługa jest lub była objęta programem certyfikacji Intertek.

Poświadczam zgodność powyższego tłumaczenia z okazanym mi dokumentem w języku angielskim.

Maria Gołębiowska, tłumacz przysięgły języka angielskiego, wpisana na listę tłumaczy przysięgłych, prowadzoną przez ministra sprawiedliwości, pod numerem TP/2403/06.

Legnica, 18 listopada 2020 r.

Nr repertorium 433/2020

Maria Gołębiowska

